

整備基準適合表（駐車施設）

年 月 日作成

施設の名			
施設の所在地			
記入者の氏名		電話番号	

（注）太枠の中を記入してください

整備項目	整備基準	設計内容	適合状況	
1 出入口	(1) 出入口（自動車のみの用に供するものを除く。）のうち1以上は下記の構造 イ 幅は内法 120 センチメートル以上 ロ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない	内法幅 段の有無	センチメートル 有・無	適・否
2 車いす使用者用駐車施設	(1) 下記基準に適合する車いす使用者用駐車施設の設置 イ 1に定める出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設置 ロ 幅は 350 センチメートル以上 ハ 車いす使用者用駐車施設である旨の表示	全駐車台数 車いす使用者用 (平面図に位置及び経路を記入) 幅 表示の有無	台分 台分 センチメートル 有・無	適・否
3 1に定める出入口から車いす使用者用駐車施設にいたる通路	(1) 粗面又は滑りにくい材料の表面仕上げ	仕上材		適・否
	(2) 融雪装置の設置（他の方法により除雪、排雪又は融雪の措置を講ずる場合はこの限りでない。）	融雪装置の有無	有・無	適・否
	(3) 段を設ける場合は、下記の構造 イ 手すりの設置 ロ 回り段を設けない ハ 粗面又は滑りにくい材料の表面仕上げ ニ 識別しやすい色とし、かつ、つまずきにくい構造	段の有無 手すりの有無 回り段の有無 仕上材 色の区分	有・無 有・無 有・無 有・無	適・否
	(4) 幅は 120 センチメートル以上	幅	センチメートル	適・否
	(5) 高低差がある場合は、下記構造の傾斜路及び踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設置 イ 幅は内法 120 センチメートル以上（段併設の場合は 90 センチメートル以上） ロ 勾配は 12 分の 1 以下（傾斜路の高さ 16 センチメートル以下は 8 分の 1 以下） ハ 高さ 75 センチメートル以内ごとに踏幅 150 センチメートル以上の踊場の設置 ニ 手すりの設置 ホ 粗面又は滑りにくい材料の表面仕上げ ヘ 傾斜路の色は、踊場、傾斜路に接する通路等と識別しやすいもの	高低差の有無 段差解消の種別 内法幅 勾配 高さ 踊場の踏幅 手すりの有無 仕上材 色の区分	有・無 センチメートル センチメートルごと センチメートル 有・無 有・無	適・否