



令和7年7月2日
企 業 局

報道関係者各位

山形県企業局^{としおか}寿岡発電所（水力発電）の運転停止について

企業局所管の寿岡発電所（鶴岡市）において、地下部分が内部の漏水により浸水したため運転を停止しました。

漏水原因については現在調査中ですが、水車や発電機が浸水したため、タービン油が河川に流出しないよう対策を行いながら、排水作業を行っております。

発電設備の損害状況については調査中であり、運転再開の時期は未定です。

なお、今回の運転停止による県民生活への影響はありません。

1 発生日時

令和7年6月28日（土）15時16分

2 発生場所

寿岡発電所（鶴岡市大鳥地内）

3 事案の概要

6月28日（土）

15時16分 発電所内浸水警報

15時23分 運転停止

4 発電所の概要

最大出力：6,400kW

運転開始：昭和37年12月

【問合せ先】

山形県企業局 電気事業課

課長補佐（総括・経営戦略推進担当） 叶野 忠幸

電話：023-630-2745

広報監 企業局長 築達 秀尚