様式１

毎日水質検査結果(令和７年度)

検査地点			上山量水所	村山量水所	朝日宮宿量水所	西川浄水場（浄水池）
月	項　目	単　位	平均　（　最小　～　最大　）	平均　（　最小　～　最大　）	平均　（　最小　～　最大　）	平均　（　最小　～　最大　）
４月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.6　（　0.5　～　0.7　）
５月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.6　（　0.5　～　0.6　）	0.6　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.6　（　0.6　～　0.7　）
６月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.6　（　0.6　～　0.6　）	0.6　（　0.5　～　0.6　）	0.6　（　0.5　～　0.6　）	0.7　（　0.6　～　0.7　）
７月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.5　）	0.7　（　0.6　～　0.7　）
８月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5　（　0.4　～　0.5　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.4　～　0.5　）	0.8　（　0.7　～　0.9　）
９月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.6　（　0.5　～　0.7　）	0.5　（　0.4　～　0.5　）	0.8　（　0.7　～　0.9　）
10月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.6　（　0.6　～　0.6　）	0.6　（　0.5　～　0.6　）	0.4　（　0.4　～　0.5　）	0.7　（　0.6　～　0.7　）
11月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.6　（　0.6　～　0.6　）	0.6　（　0.5　～　0.7　）	0.5　（　0.5　～　0.5　）	0.7　（　0.6　～　0.7　）
12月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.4　～　0.5　）	0.6　（　0.5　～　0.6　）
１月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.5　）	0.6　（　0.6　～　0.6　）
２月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　2度　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.5度　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.4　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.6　（　0.6　～　0.6　）
３月	色度	度	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	1度未満　（　1度未満　～　1度未満　）	異常なし
	濁度	度	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	0.1度未満　（　0.1度未満　～　0.1度未満　）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.6　（　0.5　～　0.6　）	0.5　（　0.4　～　0.6　）	0.5　（　0.5　～　0.6　）	0.6　（　0.5　～　0.6　）

※　浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果