

定期水質検査結果(令和8年度)

採水区分		量水所		番号	水質検査実施地点名称										最高	最低	平均	備考
				3	昭和ポンプ場													
試料採取時の 記録事項	採水月日	4月16日	5月14日															
	採水時刻	10:32	12:28															
	天候(前日)	晴	晴															
	天候(当日)	晴	晴															
	気温(℃)	16.3	20.4															
	水温(℃)	9.5	13.2															
	残留塩素(mg/L)	0.6	0.5															
水質基準項目		基準値(mg/L)	検査結果															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0														
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず														
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下																
5	セレン及びその化合物	0.01 以下																
6	鉛及びその化合物	0.01 以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下																
8	六価クロム化合物	0.02 以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2															
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下																
14	四塩化炭素	0.002 以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下																
16	1,2,4,6-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下																
17	ジクロロメタン	0.02 以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下																
19	トリクロロエチレン	0.01 以下																
20	ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下																
21	ベンゼン	0.01 以下																
22	塩素酸	0.6 以下	<0.06															
23	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002															
24	クロロホルム	0.06 以下	0.006															
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.006															
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.001															
27	臭素酸	0.01 以下	<0.001															
28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.009															
29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003															
30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.003															
31	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001															
32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008															
33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下																
35	鉄及びその化合物	0.3 以下																
36	銅及びその化合物	1.0 以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200 以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05 以下																
39	塩化物イオン	200 以下	12	7														
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下																
41	蒸発残留物	500 以下																
42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下																
43	ジェオスミン	0.00001 以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02 以下																
46	フェノール類	0.005 以下																
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.4	0.5														
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2														
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし														
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし														
51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5														
52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1														
基準の適合状況			適合	適合														
検査機関 ※			1及び2	1														

※ 検査機関：1=事務所、2=(株)理研分析センター