様式２

定　期　水　質　検　査　結　果（令和７年度）

採水区分	量水所

番号	水質検査実施地点名称
27	川西量水所

試料採取時の記録事項														最高	最低	平均	備　考
	採　水　月　日		4月8日														
	採　水　時　刻		11:30														
	天　候（前日）		晴/雨														
	天　候（当日）		曇														
	気　温　(℃)		15.7														
	水　温　(℃)		5.8														
	残留塩素(mg/l)		0.42														
水質基準項目		基準値(mg/L)	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0														病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず											－	－	－	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下															金属類
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下															
5	セレン及びその化合物	0.01 以下															
6	鉛及びその化合物	0.01 以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下															
8	六価クロム化合物	0.05 以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004														無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2														
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下															
14	四塩化炭素	0.002 以下															有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下															
17	ジクロロメタン	0.02 以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下															
19	トリクロロエチレン	0.01 以下															
20	ベンゼン	0.01 以下															
21	塩素酸	0.6 以下	<0.6														消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002														
23	クロロホルム	0.06 以下	0.006														
24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.005														
25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.001														
26	臭素酸	0.01 以下	<0.001														
27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.007														
28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003														
29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.002														
30	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001														
31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008														
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下															金属類
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下															
34	鉄及びその化合物	0.3 以下															
35	銅及びその化合物	1.0 以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下															
38	塩化物イオン	200 以下	8.1														無機物
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下															
40	蒸発残留物	500 以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下															有機物
42	ジェオスミン	0.00001 以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02 以下															
45	フェノール類	0.005 以下															
46	有機物（ＴＯＣ：全有機炭素）	3 以下	0.4														その他
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9														
48	味	異常でないこと	異常なし											－	－	－	
49	臭気	異常でないこと	異常なし											－	－	－	
50	色度	5度 以下	<0.5														
51	濁度	2度 以下	<0.1														
基準の適合状況			適合														
検査機関			1，2														

※ 検査機関：１＝置賜電気水道事務所　２＝株式会社丹野