

様式 1

毎 日 水 質 検 査 結 果 (令和6年度)

地域名			南部地域					
検 査 地 点			鶴岡量水所		立川量水所		朝日浄水場出口	
月	項 目	単位	平均	(最小 ～ 最大)	平均	(最小 ～ 最大)	平均	(最小 ～ 最大)
4 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.4	(0.4 ～ 0.4)	0.4	(0.4 ～ 0.4)	0.5	(0.4 ～ 0.5)
5 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.4	(0.4 ～ 0.5)	0.4	(0.4 ～ 0.5)	0.4	(0.4 ～ 0.5)
6 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.6	(0.5 ～ 0.6)	0.5	(0.4 ～ 0.6)	0.6	(0.5 ～ 0.6)
7 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.6	(0.5 ～ 0.6)	0.6	(0.5 ～ 0.6)	0.6	(0.6 ～ 0.7)
8 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.6	(0.6 ～ 0.6)	0.6	(0.5 ～ 0.6)	0.6	(0.6 ～ 0.7)
9 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.6	(0.6 ～ 0.6)	0.6	(0.5 ～ 0.6)	0.7	(0.6 ～ 0.7)
10月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.6	(0.6 ～ 0.6)	0.5	(0.5 ～ 0.6)	0.7	(0.6 ～ 0.7)
11月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.5	(0.5 ～ 0.6)	0.5	(0.4 ～ 0.6)	0.6	(0.5 ～ 0.6)
12月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.5	(0.5 ～ 0.5)	0.5	(0.4 ～ 0.5)	0.5	(0.5 ～ 0.5)
1 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.5	(0.5 ～ 0.5)	0.5	(0.4 ～ 0.5)	0.5	(0.5 ～ 0.5)
2 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.5	(0.5 ～ 0.5)	0.5	(0.4 ～ 0.5)	0.5	(0.5 ～ 0.5)
3 月	色度(色)	度	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	1度未満	(1度未満 ～ 1度未満)	異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	0.1度未満	(0.1度未満 ～ 0.1度未満)	異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.5	(0.4 ～ 0.6)	0.5	(0.4 ～ 0.5)	0.5	(0.5 ～ 0.6)

※ 浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果