

定期水質検査結果(令和8年度)

様式3-2

採水区分	浄水池	番号	1	水質検査実施地点名称	朝日浄水場
------	-----	----	---	------------	-------

試料採取時の記録事項	採水月日	5月13日
	採水時間	9:11
	天候(前日)	晴
	天候(当日)	晴
	気温(℃)	21.5
	水温(℃)	6.8
	残留塩素(mg/L)	0.6

農薬名	用途	目標値(mg/L)	測定値		目標値との比	
			測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫剤	0.06	<0.0002	0.00	
2	2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00	
3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.0004	0.00	
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.0005	0.00	
6	アジュラム	除草剤	0.9	<0.009	0.00	
7	Aゼフェート	殺虫剤・殺菌剤	0.006	<0.0006	0.00	
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	
9	アミノホス	除草剤	0.003	<0.0003	0.00	
10	アミダス	殺虫剤	0.006	<0.0006	0.00	
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	
12	イネキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.0005	0.00	
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.0001	0.00	
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	
15	イソプロチオラン(IFT)	殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	
16	イブフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.0002	0.00	
17	イブプロホス(BBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	
18	イミダクジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.0006	0.00	
19	イメダノファン	除草剤	0.009	<0.0009	0.00	
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	
21	エトフェンブロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00	
22	エンドスルファン(ハンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
24	オキシニル(有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	
25	オリスタロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.00006	0.00	
27	カブフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.0008	0.00	
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.05	<0.0005	0.00	
29	カルナリル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00	
30	カルボアレン	代謝物	0.0003	<0.00003	0.00	
31	キノキサミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	
33	タミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00	
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	
36	タロメブロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
37	グルルニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.00002	0.00	
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	
39	タロタロニル(TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	
42	ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	
44	ジクロロボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00	
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	
47	ジチオカルバメート系農薬	殺菌剤、殺虫剤	0.005 (二酸化炭素として)	<0.00005	0.00	
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	
50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	
51	シメタリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
52	ジトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	
54	ダイアジン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00	
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.008	0.00	
56	メソリン(メソリン)及びメソリンイソプロピレート	殺菌剤	0.01 (メソリンイソプロピレートとして)	<0.0001	0.00	
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00	

試料採取時の記録事項	採水月日	5月13日
	採水時間	9:11
	天候(前日)	晴
	天候(当日)	晴
	気温(℃)	21.5
	水温(℃)	6.8
	残留塩素(mg/L)	0.6

農薬名	用途	目標値(mg/L)	測定値		目標値との比	
			測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
62	テフリストリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	
63	チルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	
65	トリクロルホン(DEF)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	
66	トリシクワゾール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	<0.001	0.00	
67	トリフルサリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00	
68	ナプロホミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	
69	パラコート	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	
70	ピベロホス	除草剤	0.0009	<0.000009	0.00	
71	ピラタロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	
72	ピラゾキフェン	除草剤	0.004	<0.00004	0.00	
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00	
75	ピリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	
77	フィロニル	殺虫剤	0.0005	<0.000005	0.00	
78	フェニトロチオン(MEP)	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	<0.0001	0.00	
79	フェノプロカルブ(BPMAC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	
80	フェリムソフ	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	
81	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00	
83	フェントキサゾド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	
85	フタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	
86	フタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
87	フプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	
89	フレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	
90	フロシミド	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00007	0.00	
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	
93	プロピキサド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00	
96	ペナル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	
97	ベンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	
98	ベンゾピシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00	
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	
100	ベンタゾ	除草剤	0.2	<0.002	0.00	
101	ベンデメタリン	除草剤、植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	
104	ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00	
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	
106	マラチオン(マラソ)	殺虫剤	0.7	<0.007	0.00	
107	メコプロブ(MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	
108	メソリン	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00	
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.002	0.00	
110	メチダチオン(DMITP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	
111	メトミストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00	
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	
113	メフェナセート	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	
114	メプロロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	
検出値と目標値の比の和			1.00		0.00	
検査機関 ※2					2	

※ 検査機関 1: 企業局朝日浄水場 2: 東北環境開発株式会社